



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**Нерехтская межрайонная
прокуратура**

ул. Октябрьская, 11а, г. Нерехта,
Костромская область, 157800,
тел. 8(49431)76480

Главе администрации муниципального
района

Гусеву Р.Б.

главе администрации городского
поселения город Нерехта муниципального
района г. Нерехта и Нерехтский район
Костромской области

Семенову М.В.

Главам Воскресенского, Волжского,
Емсненского, Пригородного сельских
поселений

Гомзякову И.С, Молотовой Т.В.
Туманову Е.В., Малкову А.Ю.

Прошу разместить посредством сети Интернет, официальных сайтов органов местного самоуправления следующую информацию.

Нерехтской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения муниципальным унитарным предприятием требований жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в сфере водоснабжения населения при водоснабжении населения с. Емсна.

Установлено, во владение МУП администрацией муниципального района город Нерехта и Нерехтский район переданы, в том числе водопроводные сети, а также артезианские скважины расположенные в с. Емсна Нерехтского района.

Проверкой установлено, что вода, которая поставляется абонентам, проживающим в с. Емсна не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2.

Так, согласно протоколу лабораторных испытаний № 44-00/004000-26 от 23.01.2026, проведенных Испытательным лабораторным центром, питьевая вода, отобранная по адресу: Костромская область, Нерехтский район, с. Ёмсна, ул. Центральная, д. 47 (кран потребителя), не соответствует по показателю мутности (по формазину) – 4,19 мг/куб.дм вместо допустимых 2,6 мг/куб.дм, показателю железа – 1,04 мг/куб.дм вместо 0,3 мг/куб.дм, показателю марганца – 0,24 мг/л

организация

№ рег.номер

вместо 0,1 мг/л. Указанные факты приводят к нарушению прав жителей Нерехтского района на надлежащее водоснабжение, что является недопустимым.

Неисполнение требований законодательства о водоснабжении и водоотведении приводит к нарушению прав граждан на охрану здоровья и улучшение качества жизни населения, не позволяет обеспечить снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод по причине отсутствия контроля за техническим состоянием систем

Нерехтский
межрайонный прокурор эл.подпись
советник юстиции

С.С. Голятин

водоотведения, что в свою очередь может привести к ухудшению качества вод и почвы в результате нарушения функционирования системы водоотведения.

С целью устранения выявленных нарушений руководителю муниципального унитарного предприятия внесено представление с целью устранения допущенных нарушений.