

Нерехтской межрайонной прокуратурой проведена проверка по факту соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг, законодательства в сфере образования, бюджетного, земельного законодательства в деятельности администрации.

Установлено, что между МОУ СОШ и ООО заключен муниципальный контракт на выполнение работ по установке автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией.

Вместе с тем, в нарушение требований вышеуказанного законодательства проектная документация с момента заключения контракта в 2023 году с ООО и до заключения контракта с другим подрядчиком в 2025 году - ООО в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не приведена.

Так, в проектной документации отсутствует обязательное оборудование необходимое для монтажа средств пожарной автоматики – Шкаф ШПС -24, исп. 10. Не включены кожухи защитные для предохранения компонентов систем оповещения от пыли, влаги механических повреждений и несанкционированного доступа.

В смете не верно рассчитаны объемы терморасширяющего герметика. Кроме того, указанный в документации герметик ОГНЕЗА-ГТ по инструкции завода нельзя использовать без базальтовой плиты, которая также не включена в документацию.

Некачественная подготовка проектной и рабочей документации привела к необходимости ее корректировки в ходе капитального ремонта МОУ СОШ и дополнительным затратам из бюджета Нерехтского района.

В адрес администрации внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг, защиты прав субъектов предпринимательской деятельности