

**Нерехтской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения ресурсоснабжающими организациями жилищно-коммунального законодательства в сфере водоснабжения, в ходе которой выявлены нарушения.**

Установлено, что 29.08.2023 произведено аварийное отключение водоснабжения потребителям одного из населенных пунктов муниципального района, всего без ХВС осталось 49 домов, в том числе 10 МКД – 413 человек. Холодное водоснабжение восстановлено лишь 01.09.2023 в 19 часов 00 минут.

Учитывая, что глубина заложения трубопроводов от 2,5 м, диаметр трубы от 50 до 10 мм, а система водоснабжения относится к III категории, максимальное время для ликвидации аварии и восстановления водоснабжения составляет 18 часов.

Таким образом, ресурсоснабжающей организацией допущено превышение нормативов оказания качества коммунальных услуг, что повлекло нарушение прав потребителей.

По факту нарушения прав потребителей на получение коммунальных услуг надлежащего качества ресурсоснабжающей организации внесено представление, а в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ.

Помощник межрайонного прокурора

юрист 2 класса

А.С.Дмитриева