

**Нерехтской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения управляющими организациями жилищно-коммунального законодательства в сфере газоснабжения, в ходе которой выявлены нарушения.**

В мае 2023 года в отдельные нормативно-правовые акты внесены изменения в части периодичности проведения работ по надлежащему содержанию дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах, а именно проверка состояния и функционирования (наличия тяги) дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка) проводится не реже 3 раз в год (в период с августа по сентябрь, с декабря по февраль, с апреля по июнь), при этом очередная проверка дымовых и вентиляционных каналов должна быть проведена не ранее чем в третьем месяце и не позднее чем в четвертом месяце после месяца проведения предыдущей проверки.

Вместе с тем не всеми организациями, осуществляющими обслуживание многоквартирных домов, соблюдены сроки проведения вышеуказанных работ, а именно проверка дымовых и вентиляционных каналов в рядке многоквартирных домов в августе-сентябре 2023 года (перед отопительным периодом) не проводилась, мероприятия проведены лишь в октябре-ноябре 2023 года после вмешательства Нерехтской межрайонной прокуратуры.

По данному факту управляющим организациям внесены представления, должностные лица по инициативе межрайонного прокурора привлечены к административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ.

Помощник межрайонного прокурора

юрист 2 класса

А.С.Дмитриева