

Нерехтской межрайонной прокуратурой на основании поручения прокуратуры Костромской области проведена проверка исполнения действующего законодательства в деятельности ООО в ходе, которой выявлены нарушения.

Согласно сведениям государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, управление МКД ООО осуществляется на основании договора управления и в его обязанности входит осуществление соответствующей лицензионной деятельности в соответствии с требованиями ЖК РФ.

Должностными лицами ООО «Газпром газораспределение Кострома» на основании обращения Государственной жилищной инспекции о возможных нарушениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства проведено обследование МКД.

Сотрудниками ООО «Газпром газораспределение Кострома» выявлено разрушение нескольких оголовков на крыше жилого дома, в связи с чем согласно действующему законодательству незамедлительно прекращено газоснабжение.

Проверка показала, что во всех квартирах дымоходы и вентканалы пригодны для дальнейшей эксплуатации на срок не позднее 29.09.2025.

Также выявлена обратная тяга в квартирах и совмещение вентиляционных каналов с ванной комнатой в квартире, в квартирах отсутствуют вентиляционные каналы, что противоречит сведениям, содержащимся в акте, и указывает на его фиктивность.

С целью устранения выявленных нарушений ООО внесено представление, которое рассмотрено, приняты меры к восстановлению газоснабжения в МКД, также в отношении генерального директора направлено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении предусмотренной ч.2 ст. 14.1. 3 КоАП РФ.