



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

**Нерехтская межрайонная
прокуратура**

ул. Октябрьская, 11а, г. Нерехта,
Костромская область, 157800,
тел. 8(49431)76480

Главе администрации муниципального
района

Гусеву Р.Б.

главе администрации городского
поселения город Нерехта муниципального
района г. Нерехта и Нерехтский район
Костромской области

Семенову М.В.

Главам Воскресенского, Волжского,
Емшенского, Пригородного сельских
поселений

Гомзякову И.С, Молотовой Т.В.
Туманову Е.В., Малкову А.Ю.

Прошу разместить посредством сети Интернет, официальных сайтов органов местного самоуправления следующую информацию.

Нерехтской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения муниципальным унитарным предприятием требований жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в сфере водоснабжения населения Нерехтского района.

По результатам проведения проверки в деятельности муниципального унитарного предприятия выявлены нарушения положений Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Закон № 416-ФЗ), а также требований иных нормативных правовых актов.

Проверкой установлено, что вода, которая поставляется абонентам, проживающим в с. Федоровском не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2.

Так, согласно протоколу лабораторных испытаний №44-00/19995-25 от 05.12.2025, проведенных Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области», питьевая вода в п. Федоровское, отобранная из артезианской скважины, не соответствует по показателю мутности (по формазину) – 39,0 мг/куб.дм вместо допустимых 2,6 мг/куб.дм, показателю железа – 4,10 мг/куб.дм вместо 0,3 мг/куб.дм.

организация

№ рег.номер

Тем не менее, муниципальное унитарное предприятие в нарушение требований закона осуществляет взимание платы за поставленную жителям п.Федоровское питьевую воду ненадлежащего качества.

Указанные факты приводят к нарушению прав жителей Нерехтского района на надлежащее водоснабжение, что является недопустимым.

С целью устранения выявленных нарушений руководителю муниципального унитарного предприятия внесено представление с целью устранения допущенных нарушений.